

## Regler vid tillfällig övernattnig i skolor, idrottshallar med mera

Det är vanligt att grupper tillfälligt övernattar i lokaler som inte är avsedda för övernattnig, exempelvis skolsalar och idrottshallar. Det byggnadstekniska brandskyddet i dessa lokaler är normalt dimensionerat för den dagliga verksamheten och inte för övernattnig. Lokaler som är avsedda för tillfällig övernattnig har i regel högre brandskyddskrav.

Denna anvisning har upprättats för att ge en enhetlig syn på säkerheten vid tillfällig övernattnig samt ge en vägledning i hur en acceptabel säkerhet kan nås. Vi vill att du noggrant läser igenom detta dokument innan du lämnar in din ansökan till oss.

Enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) är det ägare eller nyttjanderättshavare som ansvarar för att brandskyddet i lokalerna är skäligt, det vill säga tillräckligt bra gentemot riskerna. I detta innefattas både det tekniska och organisatoriska brandskyddet. Sovande personer medför en mer komplicerad utrymningssituation, något som måste kompenseras med förbättringar av brandskyddet i övrigt.

### Utrymning

- ✓ Det ska alltid finnas minst två av varandra oberoende utrymningsvägar.
- ✓ Samtliga dörrar i utrymningsvägar ska vara lätt öppningsbara utan nyckel.
- ✓ Utrymningsvägar och dörrar får inte vara blockerade och ska ha minst 0,9 meter fri bredd. I dörr minst 0,8 meter. Ska utrymningsvägen betjäna fler än 150 personer är det minst 1,2 meter.
- ✓ Den ena utrymningsvägen kan utgöras av ett fönster<sup>1</sup> direkt ut till det fria om den invändiga bröstningshöjden inte överstiger 1,2 meter och den utvändiga bröstningen inte överstiger 2,0 meter. Fönstret ska vara minst 0,5 meter brett och 0,6 meter högt och summan av höjd och bredd minst 1,5 meter. Max 30 personer får övernatta i en lokal med fönsterutrymning. Om lokalen har två fönster godkända för utrymning får 50 personer övernatta.
- ✓ För plan ovan markplan ska utrymningsvägarna utgöras av trappor (ej stegar).

### Larm, belysning och vägledande markering

Förläggningssalar med tillhörande utrymningsvägar ska vara försedda med automatiskt brandlarm (enligt SBF 110) och nödströmsförsörjda utrymningsskyltar. Undantag medges när förläggning endast sker i markplan; då godtas fungerande brandvarnare i kombination med belysta skyltar och tänd belysning i trapphus, korridorer och övriga utrymningsvägar. Oavsett antalet våningsplan ska larmet vara hörbart i samtliga delar som används till förläggning.


### Brandredskap

Avståndet till närmaste inomhusbrandpost eller handbrandsläckare får inte överstiga 25 meter. Samtliga brandredskap ska vara lättillgängliga och tydligt markerade.

<sup>1</sup> Fönster är ej tillåtet som utrymningsväg i lokaler där förskolebarn eller personer med funktionsnedsättning övernattar.

## Personantal

Antalet personer som kan tillåtas övernattna i ett rum beror bland annat på utrymningsvägarnas bredd och golvytan. Ett lämpligt riktvärde är cirka 20 personer per klassrum eller 3-4 kvadratmeter per person. I större salar (typ gymnastiksal) med många sovande ska särskilda utrymningsgångar anordnas.



## Brandskyddsansvarig

Under den tid övernattning förekommer ska det finnas en brandskyddsansvarig som är tillgänglig per telefon dygnet runt. Personen i fråga skall ha en förläggningsplan med uppgifter om antalet personer i respektive rum och byggnad.

## Anmälan

Räddningstjänsten Oskarshamn ska underrättas innan övernattningen äger rum. I anmälan ska följande ingå: arrangör, objekt, tid för nyttjande, säkerhetsansvarig, antal personer samt telefonnummer till brandskyddsansvarig.

## Information

Varje deltagargrupp ska informeras om vilka regler och anvisningar som gäller vid nyttjande av byggnaden. Det är den brandskyddsansvarige som ansvarar för att samtliga deltagare får information på ett språk de förstår. Följande ska ingå: utrymningsvägar, rökning, brand- och utrymningslarm, matlagning, sopförvaring, uppsamlingsplats, brandredskap samt ordningsregler (se ovan). Ett skriftligt informationsblad med ovanstående information bör dessutom delas ut till samtliga ledare samt anslås i förläggningssalar.

## Förläggningssalar

Salar som innehåller brandfarlig vätska eller gas får EJ användas vid övernattning.



Tjänsteställe/handläggare  
Räddningstjänsten

Datum  
2016-02-22

Vår beteckning  
Regler vid tillfällig övernattnig

## Ordningsregler

- Det finns en skriftlig ansvarsfördelning för brandskyddet mellan fastighetsägare/lokaluthyrare och hyresgäst
- Utrymningsvägar är lätt öppningsbara utan nyckel och ej blockerade
- Vägledande markeringar såsom utrymningsskyltar är i funktionellt skick
- Utrymningslarmet är i funktionellt skick
- Brandcellsgränser är i funktionellt skick
- Stolar, bänkar och andra lösa inventarier får under inga omständigheter lagras i korridorer och trapphus.
- Kläder, väskor och andra lösa föremål får ej förvaras i korridorer.
- Uppställning av husvagnar, containers och dylikt måste ske minst 6 meter från byggnaden.
- Levande ljus får ej förekomma
- Rökning är förbjuden i samtliga byggnader där övernattnig sker.
- Matlagning, kaffekokning och liknande aktiviteter får endast ske i för ändamålet avsedda lokaler.
- Eventuella anmärkningar från Räddningstjänstens tillsyn är åtgärdade

**Frågor kring ovanstående skickas till:**  
raddningstjansten@oskarshamn.se